

Dokumentace zdolávání požáru

Dokumentace zdolávání požáru je primárně určena zasahujícím jednotkám HZS a poskytuje jim informace potřebné ke zdolávání požáru.

Kdo má povinnost zpracovat Dokumentaci zdolávání požáru

- Provozovatel činnosti v objektech a prostorách, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah, podle § 18 vyhlášky č. 246/2001 Sb.:
 - v dispozičně **složitéch a nepřehledných objektech**, v nichž hrozí, zejména vzhledem k předpokladu silného zakouření, ztráta orientace osob (např. podzemní hromadné garáže, tunely nad 350 m délky, podzemní systémy hromadné dopravy osob),
 - v prostorách a zařízeních, kde by vstup nebo činnost jednotky požární ochrany **bez upozornění na zvláštní nebezpečí** nebo postup hašení **znamenal ohrožení zdraví a životů hasičů** (např. výroba, skladování nebo prodej výbušnin, pyrotechnických výrobků, hořlavých nebo hoření podporujících plynů, výskyt radioaktivních látek nebo biologicky nebezpečného materiálu, rozvodny elektrického proudu, kabelové kanály a mosty, energocentra s náhradními zdroji a vnitřní elektrické stanice osazené olejem chlazenými transformátory o celkovém výkonu 1 MVA a vyšším),
 - za podmínek, při nichž se vyskytují vybrané **nebezpečné chemické látky a přípravky** v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 1 z. č. 224/2015 Sb.,
 - v objektech a zařízeních provozů **chemické výroby** uvedených v příloze č. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb.,
 - v objektech a zařízeních **administrativních, školských a zdravotnických provozů** uvedených v příloze č. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb. **o 7 a více nadzemních podlažích, nebo o 4 a více nadzemních podlažích**, pokud tyto objekty **nemají zřízeny chráněné únikové cesty**,
 - ve **stavbách pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace**, ve stavbách **ubytovacích zařízení o 7 a více nadzemních podlažích nebo o 4 a více nadzemních podlažích**, pokud tyto objekty **nemají zřízeny chráněné únikové cesty**,
 - ve **stavbách pro shromažďování většího počtu osob** a ve **stavbách pro obchod**.
- Provozovatel činností s vysokým požárním nebezpečím dle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně:
 - při nichž se vyskytují **látky a směsi** klasifikované podle zvláštního právního předpisu upravujícího oblast chemických látek jako **oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé**, nebo látky a směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie, pokud celkové množství těchto látek a **směsí přesahuje 5000 tun**,

- při nichž se vyrábějí nebo plní do **zásobníků, cisteren nebo nádob hořlavé kapaliny nebo hořlavé plyny** anebo hoření podporující plyny s roční produkcí **5 000 tun a vyšší**,
- v provozech, ve kterých se **přečerpáváním a zvyšováním tlaku v potrubí o vnitřním průměru 0,8 m a větším** zabezpečuje přeprava kapalných nebo plyných látek a směsí klasifikovaných podle zvláštního právního předpisu upravujícího oblast chemických látek jako extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, anebo kapalných nebo plyných látek a směsí, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.2 až 2.4; 2.6; 2.8 typu A až F; 2.9; 2.11 až 2.13 a 2.15 typu A až F stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie,
- **v budovách o 15 a více nadzemních podlažích** nebo o výšce **větší než 45 m**,
- **v podzemních prostorách** s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m² a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat **více než 200 osob**.
- Dále v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti např. Požárně bezpečnostní řešení stavby
- Provozovatel EPS za účelem připojení EPS na PCO

Dokumentace zdolávání požárů je tvořena ze dvou částí **operativní plán zdolávání požárů** (dále jen operativní plán) a **operativní karta zdolávání požáru** (dále jen operativní karta).

Operativní plán tvoří:

- text operativně taktické studie, stanovení nejsložitější varianty požáru a výpočty pro stanovení sil a prostředků jednotek požární ochrany, stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy,
- vyjímatečná příloha obsahuje:
 - **textová část**
 - operativně taktické údaje o objektu, např. základní charakteristiky požární bezpečnosti staveb a technologií, technických zařízení včetně požárně bezpečnostních zařízení, přístupových komunikací, únikových a zásahových cest, určení zdrojů vody pro hašení požárů, popřípadě speciálních hasebních látek a doporučení pro postup jednotek požární ochrany,
 - **grafickou část**
 - plán všech podlaží objektu a podle potřeby také umístění okolních objektů,
 - zdroje vody pro hašení požárů,
 - příjezdové komunikace,
 - nástupní plochy pro požární techniku,
 - zásahové cesty,
 - umístění požárně bezpečnostních zařízení,

- umístění dalších důležitých prvků pro bezpečné a efektivní provedení požárního zásahu – ohlašovna požáru, shromaždiště pro evakuaci, hlavní uzávěry médií apod.

Součástí vyjímatelné přílohy může být také operativní karta.

Operativní karta je zjednodušenou formou operativního plánu a zpracovává se zpravidla v případech, kdy se složité podmínky pro zásah vyskytují v jednom stavebním objektu.

Operativní karta se skládá z:

- **textové části**, která obsahuje:
 - základní charakteristiky požární bezpečnosti stavby a technologií,
 - popis konstrukčního řešení objektu,
 - kontakty na důležité osoby,
 - popis umístění únikových cest, určení max. počtu osob v objektu,
 - umístění zařízení pro zásobování požární vodou,
 - umístění a způsob ovládání dalších požárně bezpečnostních zařízení,
 - umístění uzávěrů vody, plynu, elektrického proudu včetně způsobu vypnutí elektrického proudu,
 - umístění nebezpečných chemických látek a přípravků,
 - hasební látky,
 - další informace důležité pro bezpečné a efektivní provedení požárního zásahu např. umístění fotovoltaiky apod.,
- **grafické části** obsahuje:
 - plán všech podlaží objektu a podle potřeby také umístění okolních objektů,
 - zdroje vody pro hašení požárů,
 - příjezdové komunikace,
 - nástupní plochy pro požární techniku,
 - zásahové cesty,
 - umístění požárně bezpečnostních zařízení,
 - umístění dalších důležitých prvků pro bezpečné a efektivní provedení požárního zásahu – ohlašovna požáru, shromaždiště pro evakuaci, hlavní uzávěry médií apod.

Dokumentace zdolávání požáru podléhá povinnosti **schválení Hasičským záchranným sborem** (dále jen HZS) příslušného kraje dle § 6b zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Vyjímatelná příloha operativního plánu nebo operativní karta je **uložena u jednotky HZS** a u jednotky hasičského záchranného sboru podniku pokud je zřízena.

Dokumentace zdolávání požáru musí být **uložena** u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozující výše uvedené činnosti v příslušném **objektu** pro který je zpracována **na trvale přístupném místě**.

Kdo může zpracovat Dokumentaci zdolávání požáru:

- odborně způsobilá osoba dle **§ 11 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně** –
Fyzická osoba, které byl vydán ministerstvem vnitra osvědčení o odborné způsobilost
– odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany